

Granja Lys



Typeprøven skal betrages som en vejledning, afvigelser i farve og struktur må forventes

| | |
|-------------|---|
| Navn | Granja Lys |
| Beskrivelse | Granit |
| Farve | Mellemkornet grå med spotvis synlige krystaller |
| Oprindelse | Portugal |

| Prøvningsbestemmelse | Prøveemne | Prøvningsmetode | Målt værdi | Anbefalede/ minimums værdier |
|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|
| Densitet (vægtfylde) | 50 x 50 x 50 mm | DS/EN 1936 | 2652 kg/m ³ | ≥ 2600 |
| Vandabsorption (%) | 50 x 50 x 50 mm | DS/EN 13755 | 0,2 % | ≤ 0,30 % |
| Trykstyrke (brudstyrke) | 50 x 50 x 50 mm | DS/EN 1926 | 192 MPa | 132/> 155 |
| Bøjningstrækstyrke (brudstyrke) | 50 x 50 x 300 mm | DS/EN 12372 | 15,6 MPa | 13-26 MPa |