

Kuppam Grey



Typeprøven skal betrages som en vejledning, afvigelser i farve og struktur må forventes

Navn	Kuppam Grey
Beskrivelse	Granit
Farve	Fin til mellemkornet grålig
Oprindelse	Indien

Prøvningsbestemmelse	Prøveemne	Prøvningsmetode	Målt værdi	Anbefalede/ minimums værdier
Densitet (vægtfylde)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 1936	2710 kg/m ³	≥ 2600
Vandabsorption (%)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 13755	0,2 %	≤ 0,30 %
Trykstyrke (brudstyrke)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 1926	171 MPa	132/> 155
Bøjningstrækstyrke (brudstyrke)	50 x 50 x 300 mm	DS/EN 12372	20,7 MPa	13-26 MPa